



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH THÀNH PHẨM**

MẪU SỐ 3

KQKTCL

Năm: 2022

**KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 11 NĂM 2022 - TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
TỈNH ĐỒNG NAI**

QCVN 01-1:2018/BYT

STT	Đơn vị	Loại nước	Vị trí lấy mẫu	Ngày trả kết quả	pH (*)	Độ đục	Mùi, vị	Màu sắc	Clor dư	Arsenic	Coliforms tổng số (*)	Escherichia Coli (*)
1	Chi nhánh cấp nước Biên Hòa	Nước sinh hoạt	Trung tâm xúc tiến du lịch Đồng Nai.	23/11/2022	7.23	0.86	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.88	/	0/100ml	0/100ml
2		Nước sinh hoạt	UBND phường Quyết Thắng.	23/11/2022	7.54	0.10	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.53	/	0/100ml	0/100ml
3		Nước sinh hoạt	Bể chứa.	23/11/2022	7.22	0.79	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.75	/	0/100ml	0/100ml
4	Chi nhánh cấp nước Thiện Tân	Nước sinh hoạt	Trạm tăng áp Thiện Tân 2	17/11/2022	6.93	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.72	/	0/100ml	0/100ml
5		Nước sinh hoạt	Trạm cấp nước KCN Hồ Nai	17/11/2022	6.93	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.60	/	0/100ml	0/100ml
6		Nước sinh hoạt	Bể chứa CNCN Thiện Tân	17/11/2022	6.81	0.05	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.77	/	0/100ml	0/100ml
7	Chi nhánh cấp nước Nhơn Trạch	Nước sinh hoạt	Đầu vào KCN Amata	17/11/2022	6.85	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.61	/	0/100ml	0/100ml
8		Nước sinh hoạt	Trụ cứu hỏa số 1/1 KCN Loteco	17/11/2022	6.83	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.57	/	0/100ml	0/100ml
9		Nước sinh hoạt	Bể chứa CNCN Nhơn Trạch	17/11/2022	6.86	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.58	/	0/100ml	0/100ml

STT	Đơn vị	Loại nước	Vị trí lấy mẫu	Ngày trả kết quả	pH (*)	Độ đục	Mùi, vị	Màu sắc	Clor dư	Arsenic	Coliforms tổng số (*)	Escherichia Coli (*)
10	Chi nhánh cấp nước Thanh Phú	Nước sinh hoạt	Hộ Nguyễn Xuân Nghĩa, ấp 6+7, xã Thiện Tân.	17/11/2022	6.90	0.02	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.47	/	0/100ml	0/100ml
11		Nước sinh hoạt	Trạm giao dịch xã Thanh Phú	17/11/2022	6.94	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.62	/	0/100ml	0/100ml
12		Nước sinh hoạt	Bể chứa CNCN Thanh Phú	17/11/2022	7.19	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.69	/	0/100ml	0/100ml
13	Chi nhánh cấp nước Xuân Lộc	Nước sinh hoạt	Bể chứa - PXN Gia Ray	22/11/2022	7.51	0.59	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.41	/	0/100ml	0/100ml
14		Nước sinh hoạt	Số nhà 363 Trần Phú, TT Gia Ray	22/11/2022	7.13	0.61	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.31	/	0/100ml	0/100ml
15		Nước sinh hoạt	30 Hùng Vương, TT Gia Ray	22/11/2022	7.35	0.89	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.33	/	0/100ml	0/100ml
16		Nước sinh hoạt	Số nhà 15, ấp 1, đường 765, xã Sông Ray.	22/11/2022	7.40	0.46	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.30	0.61	0/100ml	0/100ml
17		Nước sinh hoạt	Hộ Phạm Đình Huy, ấp 4, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc	22/11/2022	7.07	0.39	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.38	/	0/100ml	0/100ml
18		Nước sinh hoạt	Trạm cấp nước Sông Ray	22/11/2022	7.57	0.33	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.37	3.65	0/100ml	0/100ml
19		Nước sinh hoạt	Trạm Y tế Xuân Tâm	22/11/2022	7.02	0.60	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.35	/	0/100ml	0/100ml
20		Nước sinh hoạt	Trạm bơm Tâm Hưng Hòa	22/11/2022	7.28	0.58	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.61	/	0/100ml	0/100ml

STT	Đơn vị	Loại nước	Vị trí lấy mẫu	Ngày trả kết quả	pH (*)	Độ đục	Mùi, vị	Màu sắc	Clor dư	Arsenic	Coliforms tổng số (*)	Escherichia Coli (*)
21	Chi nhánh cấp nước Tân Định	Nước sinh hoạt	Giếng 1- PXN Tân Phú	21/11/2022	6.83	0.53	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.46	KPH	0/100ml	0/100ml
22		Nước sinh hoạt	Giếng 2- PXN Tân Phú	21/11/2022	6.57	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.25	KPH	0/100ml	0/100ml
23		Nước sinh hoạt	Giếng 7- PXN Tân Phú	21/11/2022	6.59	0.20	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.52	KPH	0/100ml	0/100ml
24		Nước sinh hoạt	Bể chứa - PXN Định Quán	21/11/2022	7.41	0.04	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.41	/	0/100ml	0/100ml
25		Nước sinh hoạt	Trạm tăng áp Định Quán	21/11/2022	7.47	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.39	/	0/100ml	0/100ml
26		Nước sinh hoạt	Số 39, phố 1, Phú Vinh, Định Quán	21/11/2022	7.43	0.18	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.45	/	0/100ml	0/100ml
27	Chi nhánh cấp nước Long Bình	Nước sinh hoạt	Trạm bơm tăng áp KCN Biên Hòa 2	23/11/2022	6.63	0.29	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.46	/	0/100ml	0/100ml
28		Nước sinh hoạt	Bể chứa CNCN Long Bình	23/11/2022	6.67	0.23	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.44	/	0/100ml	0/100ml
29		Nước sinh hoạt	UBND xã Hồ Nai 3	23/11/2022	7.34	0.19	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.22	/	0/100ml	0/100ml
30	Chi nhánh cấp nước Vĩnh An	Nước sinh hoạt	UBND Thị trấn Vĩnh An.	22/11/2022	6.83	0.52	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.70	/	0/100ml	0/100ml
31		Nước sinh hoạt	TTYT huyện Vĩnh Cửu - công phụ	22/11/2022	6.82	0.53	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.38	/	0/100ml	0/100ml
32		Nước sinh hoạt	Bể chứa CNCN Vĩnh An.	22/11/2022	6.78	0.62	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.76	/	0/100ml	0/100ml

STT	Đơn vị	Loại nước	Vị trí lấy mẫu	Ngày trả kết quả	pH (*)	Độ đục	Mùi, vị	Màu sắc	Clor dư	Arsenic	Coliforms tổng số (*)	Escherichia Coli (*)
33	Chi nhánh cấp nước Long Thành	Nước sinh hoạt	Văn phòng chi nhánh	17/11/2022	6.87	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.89	/	0/100ml	0/100ml
34	Chi nhánh cấp nước Long Thành	Nước sinh hoạt	Trạm tăng áp Nhơn Trạch	17/11/2022	6.90	0.53	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.86	/	0/100ml	0/100ml

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
 - (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.
 - KPH: Không phát hiện.

Biên Hòa, ngày 28 tháng 11 năm 2022
TUO, GIÁM ĐỐC
TP. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC



Võ Thành Phương