



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH THÀNH PHẨM**

MẪU SỐ 3

KQKTCL

Năm: 2022

**KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 12 NĂM 2022 - TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
TỈNH ĐỒNG NAI**

QCVN 01-1:2018/BYT

STT	Đơn vị	Loại nước	Vị trí lấy mẫu	Ngày trả kết quả	pH (*)	Độ đục	Mùi, vị	Màu sắc	Clor dư	Arsenic	Coliforms tổng số (*)	Escherichia Coli (*)
1	Chi nhánh cấp nước Biên Hòa	Nước sinh hoạt	Trung tâm xúc tiến du lịch Đồng Nai.	21/12/2022	6.83	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.72	/	0/100ml	0/100ml
2		Nước sinh hoạt	UBND phường Quyết Thắng.	21/12/2022	7.00	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.53	/	0/100ml	0/100ml
3		Nước sinh hoạt	Bể chứa.	21/12/2022	6.73	0.11	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.82	/	0/100ml	0/100ml
4	Chi nhánh cấp nước Thiện Tân	Nước sinh hoạt	Trạm tăng áp Thiện Tân 2	15/12/2022	7.07	0.09	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.76	/	0/100ml	0/100ml
5		Nước sinh hoạt	Trạm cấp nước KCN Hồ Nai	15/12/2022	7.06	0.17	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.80	/	0/100ml	0/100ml
6		Nước sinh hoạt	Bể chứa CNCN Thiện Tân	15/12/2022	7.01	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.85	/	0/100ml	0/100ml
7	Chi nhánh cấp nước Nhơn Trạch	Nước sinh hoạt	Đầu vào KCN Amata	15/12/2022	7.08	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.46	/	0/100ml	0/100ml
8		Nước sinh hoạt	Trụ cứu hỏa số 1/1 KCN Loteco	15/12/2022	7.15	0.11	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.39	/	0/100ml	0/100ml
9		Nước sinh hoạt	Bể chứa CNCN Nhơn Trạch	15/12/2022	7.10	0.31	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.63	/	0/100ml	0/100ml

STT	Đơn vị	Loại nước	Vị trí lấy mẫu	Ngày trả kết quả	pH (*)	Độ đục	Mùi, vị	Màu sắc	Clor dư	Arsenic	Coliforms tổng số (*)	Escherichia Coli (*)
10	Chi nhánh cấp nước Thạnh Phú	Nước sinh hoạt	Hộ Nguyễn Xuân Nghĩa, ấp 6+7, xã Thiện Tân.	15/12/2022	6.94	0.28	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.36	/	0/100ml	0/100ml
11		Nước sinh hoạt	Trạm giao dịch xã Thạnh Phú	15/12/2022	7.06	0.64	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.58	/	0/100ml	0/100ml
12		Nước sinh hoạt	Bể chứa CNCN Thạnh Phú	15/12/2022	6.98	0.30	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.82	/	0/100ml	0/100ml
13	Chi nhánh cấp nước Xuân Lộc	Nước sinh hoạt	Bể chứa - PXN Gia Ray	19/12/2022	7.30	0.08	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.76	/	0/100ml	0/100ml
14		Nước sinh hoạt	Số nhà 363 Trần Phú, TT Gia Ray	19/12/2022	7.34	0.10	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.53	/	0/100ml	0/100ml
15		Nước sinh hoạt	30 Hùng Vương, TT Gia Ray	19/12/2022	7.25	0.14	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.57	/	0/100ml	0/100ml
16		Nước sinh hoạt	Số nhà 15, ấp 1, đường 765, xã Sông Ray.	19/12/2022	7.23	0.19	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.65	0.19	0/100ml	0/100ml
17		Nước sinh hoạt	Hộ Phạm Đình Huy, ấp 4, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc	19/12/2022	7.27	0.18	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.72	/	0/100ml	0/100ml
18		Nước sinh hoạt	Trạm cấp nước Sông Ray	19/12/2022	7.19	0.28	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.79	0.20	0/100ml	0/100ml
19		Nước sinh hoạt	Trạm Y tế Xuân Tâm	19/12/2022	7.26	0.16	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.68	/	0/100ml	0/100ml
20		Nước sinh hoạt	Trạm bơm Tâm Hưng Hòa	19/12/2022	7.26	0.27	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.91	/	0/100ml	0/100ml

STT	Đơn vị	Loại nước	Vị trí lấy mẫu	Ngày trả kết quả	pH (*)	Độ đục	Mùi, vị	Màu sắc	Clor dư	Arsenic	Coliforms tổng số (*)	Escherichia Coli (*)
21	Chi nhánh cấp nước Tân Định	Nước sinh hoạt	Giếng 1- PXN Tân Phú	20/12/2022	6.58	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.35	0.07	0/100ml	0/100ml
22		Nước sinh hoạt	Giếng 2- PXN Tân Phú	20/12/2022	6.58	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.51	0.05	0/100ml	0/100ml
23		Nước sinh hoạt	Giếng 7- PXN Tân Phú	20/12/2022	6.63	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.35	0.11	0/100ml	0/100ml
24		Nước sinh hoạt	Bể chứa - PXN Định Quán	20/12/2022	7.55	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.50	/	0/100ml	0/100ml
25		Nước sinh hoạt	Trạm tăng áp Định Quán	20/12/2022	7.66	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.45	/	0/100ml	0/100ml
26		Nước sinh hoạt	Số 39, phố 1, Phú Vinh, Định Quán	20/12/2022	7.63	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.47	/	0/100ml	0/100ml
27	Chi nhánh cấp nước Long Bình	Nước sinh hoạt	Trạm bơm tăng áp KCN Biên Hòa 2	21/12/2022	6.93	0.08	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.72	/	0/100ml	0/100ml
28		Nước sinh hoạt	Bể chứa CNCN Long Bình	21/12/2022	7.03	0.16	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.75	/	0/100ml	0/100ml
29		Nước sinh hoạt	UBND xã Hồ Nai 3	21/12/2022	7.03	0.12	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.63	/	0/100ml	0/100ml
30	Chi nhánh cấp nước Vĩnh An	Nước sinh hoạt	UBND Thị trấn Vĩnh An.	19/12/2022	7.10	0.41	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.54	/	0/100ml	0/100ml
31		Nước sinh hoạt	TTYT huyện Vĩnh Cửu - công phụ	19/12/2022	6.75	0.26	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.49	/	0/100ml	0/100ml
32		Nước sinh hoạt	Bể chứa CNCN Vĩnh An.	19/12/2022	6.82	0.27	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.58	/	0/100ml	0/100ml

STT	Đơn vị	Loại nước	Vị trí lấy mẫu	Ngày trả kết quả	pH (*)	Độ đục	Mùi, vị	Màu sắc	Clor dư	Arsenic	Coliforms tổng số (*)	Escherichia Coli (*)
33	Chi nhánh cấp nước Long Thành	Nước sinh hoạt	Văn phòng chi nhánh	15/12/2022	6.65	0.03	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.33	/	0/100ml	0/100ml
34	Chi nhánh cấp nước Long Thành	Nước sinh hoạt	Trạm tăng áp Nhơn Trạch	15/12/2022	6.65	KPH	Không có mùi, vị lạ	KPH	0.69	/	0/100ml	0/100ml

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
 - (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.
 - KPH: Không phát hiện.

Biên Hòa, ngày 26 tháng 12 năm 2022
TUO. GIÁM ĐỐC
TP. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC



Võ Thanh Phương